

UC-216 Bezprzewodowy odbiornik

Opis

UC-216 jest 3-kanalowym odbiornikiem radiowym kodowanych sygnałów. Stan jego wyjściowych przekaźników i jednego wyjścia tranzystorowego jest wskazywany na diodami na jego pokrywie. Do 20 pilotów (RC-11, RC-22) można zaprogramować do odbiornika. Istnieją trzy tryby działania odbiornika dostępne dla zdalnych pilotów.

To pozwala UC-216 być używanym jako sterownik alarmu, do zdalnego otwierania bram, do sterowania drzwiami garażowymi, jako przycisk panika etc. Zmienny dynamicznie kod zapewnia wysokie bezpieczeństwo transmisji.


UC-216 może być również stosowany jako odbiornik bezprzewodowych urządzeń systemu JA-60. To zastosowanie pozwala np. na rozszerzenie dowolnego systemu przewodowego o bezprzewodowe czujniki, klawiatury, etc.

Parametry techniczne:

Zasilanie:	12-24 V DC lub 15 V AC
Pobór mocy:	czuwanie 0.25 W max. 1 W (oba przekaźniki aktywne)
Częstotliwość znam.:	433.92 MHz
Kodowanie:	cyfrowe, każdy pilot i JA-60 urządzenie posiada unikalny zmienny dynamicznie kod
Wyjście przekaźnikowe:	Max. 120 V / 1 A
Wyjście tranzystorowe:	Max. 40 V / 0.2 A
Zasięg (otwarta przestrzeń):	dla RC-11 do 30 metrów dla urz JA-60. do 100 metrów
Zakres temperatur:	od -10 do +40°C
Zaprojektowany do wnętrza obiektów.	

Instalacja

Otworzyć zewnętrzną obudowę odbiornika przez naciśnięcie wewnętrznej zapadki zatrzaśki w górnej części obudowy (za pomocą małego płaskiego śrubokręta). Poluzować centralną śrubkę i wyjąć płytkę obwodów PCB. Przeprowadzić przewody przez otwór w tylnej obudowie. Przymocować obudowę w wybranym miejscu przy pomocy dostarczonych w zestawie wkrętów rozporowych.



Opis złącz:


TAMPER	wyjście przełącznika sabotaż. (max. 24V/100 mA)
OUT	wyjście tranzystora NPN do GND
NC, NO, C	wyjściowe styki przekaźnika (X i Y)
+U, GND	zasilanie 11-24VDC lub 15VAC

Stan przekaźnika X, przekaźnika Y i wyjścia OUT jest wskazywany przez 3 diody LED na obudowie frontowej. Gdy wyjście jest aktywne, odpowiadająca dioda LED jest zapalona.

Tryb RC-11, RC-22

Programowanie sterowników – do odbiornika UC-216 można zaprogramować do 20 różnych sterowników RC-11 i RC-22. Na sterowniku znajdują się dwa przyciski (A i B), pozwalające na wysłanie dwu różnych komend przez naciśnięcie przycisku A lub B. Pilot RC-11 może również wysłać trzeci rozkaz przez jednoczesne naciśnięcie przycisków A & B (nie dostępne dla przycisku napadowego RC-22).

W UC-216 znajdują się dwa przyciski programowe. Przycisk X dla programowania przekaźnika X; przycisk Y dla przekaźnika Y. Naciskając przycisk wybieramy jeden z trzech trybów (programowania) działania (1 do 3) wskazywanych przypisaną diodą. Naciskając przycisk pilota po wyborze odpowiedniego trybu działania UC-216, wpisujemy przycisk pilota do pamięci odbiornika. Odpowiedni tryb działania jest teraz powiązany z przyciskiem pilota.



Dostępne tryby działania (ważne dla przekaźnika X i Y)

	TRYB działania	Reakcja przekaźnika gdy naciśnięty przycisk	Który przycisk można zaprogramować
1	impuls	Przekaźnik włączony na 2 sekundy	A, B, A&B
2	zamek	Stan przekaźnika zmienia się na przeciwny (ON/OFF/ON...)	A, B, A&B
3	ON - OFF	przycisk A włącza, przycisk B wyłącza przekaźnik	A lub B

Uwagi programowe

- Nowo zaprogramowane przyciski są dodawane do uprzednich
- Po zaprogramowaniu 20 sterowników, nie można już dodać żadnego więcej
- Podwójny błysk diod LED wskazuje wypełnienie pamięci
- Jeśli jeden przycisk będzie programowany do różnych trybów, tylko ostatni zostanie zapisany w pamięci UC-216
- Można składać różne kombinacje trybów z różnymi przyciskami
- wyjście OUT może być aktywowane tylko przez jednoczesne naciśnięcie przycisków A&B pilota RC-11, gdy przycisk A był przypisany do przekaźnika X a przycisk B do Y. Tryb wyjścia OUT jest taki sam jak tryb przekaźnika X. W ten sposób trzy niezależne wyjścia mogą być sterowane.
- Wybrany tryb programowania kończy się po przypisaniu przycisku sterownika lub automatycznie po 10 sekundach.
- Wszystkie UC-216 mogą pracować tylko ze sterownikami albo tylko z urządzeniami systemu JA-60. Połączone działanie nie jest możliwe.

Uwaga: sterownik zaprogramowany do UC-216 może również być używany do innych urządzeń np. pilot alarmu samochodowego Accent może obsługiwać pojazd przyciskami A i B, jak również sterować innymi urządzeniami, jeśli jednocześnie naciśnięcie przycisków A&B zostało przypisane do odbiornika UC-216.

Tryb otwierania bramy lub garażu

Odbiornik UC-216, ze sterownikami RC-11 lub RC-22, posiada opcjonalny tryb sterowania siłownikami drzwi lub bram. Tryb ten jest dostępny tylko gdy pamięć odbiornika UC-216 jest wyczyszczona. Naciskamy wielokrotnie przycisk programowy X odbiornika UC-216, dopóki obie diody LED 1 & 2 nie zaczną migać. Następnie, naciskając dowolny przycisk sterownika/pilota programujemy go do UC-216.

Wykorzystanie pilota w tym trybie jest następujące:

- gdy obydwa przekaźniki UC-216 są wyłączone, przycisk A włącza przekaźnik X na 2 minuty
- gdy obydwa przekaźniki UC-216 są wyłączone, przycisk B włącza przekaźnik Y na 2 minuty
- gdy dowolny przekaźnik UC-216 jest włączony, dowolny przycisk sterownika włącza ten przekaźnik.

Do 20 sterowników/pilotów może być zaprogramowanych w tym trybie, w powyższy sposób. Po zaprogramowaniu pierwszego sterownika/pilota do tego specjalnego trybu, żaden inny tryb działania UC-216 nie jest dostępny.

Wykorzystanie UC-216 z czujnikami JA-60

Wszystkie czujniki JA-60 mogą być użyte z UC-216. W takim przypadku wyjścia UC-216 mają następujące funkcje:

przekaźnik X – cyngiel alarmu (wyjście czujnika)
przekaźnik Y – wyjście sabotażu (sabotaż czujnika lub utraty czujnika) – wszystkie czujniki są nadzorowane
OUT – sygnał słabej baterii w czujniku



być



sygnał

Maksymalnie 8 czujników JA-60 może być zapisanych w pamięci UC-216. Wyjścia UC-216 reagują na wszystkie przypisane czujniki. Np. jeśli dowolny zaprogramowany czujnik ma otwartą pokrywę, przekaźnik Y odbiornika UC-216 zostanie włączony.

Przekaźnik X reaguje na wszystkie sygnały z czujnika JA-60 (Alarm Nagły, Opóźniony, Pożar, Panika). Np. oznaczenie Nagłej lub Opóźnionej reakcji czujnika JA-60P nie robi żadnej różnicy w działaniu wyjścia UC-216 (przekaźnik UC-216 będzie włączony natychmiast po wykryciu ruchu przez JA-60P).

Programowanie (przypisanie) czujników JA-60

Czujniki mogą być zaprogramowane do UC-216 tylko wtedy gdy inne urządzenia (sterowniki/piloty) zostały wyczyszczone z pamięci UC-216.

Czujniki są przypisywane w następujący sposób:

- wyjąć baterie z czujnika JA-60
- wybrać tryb programowy nr. 1 dla przekaźnika X w UC-216
- zainstalować baterie w czujniku JA-60
- UC-216 automatycznie zapamięta kod czujnika w swojej pamięci
- zamknąć pokrywę czujnika JA-60

Powtarzając powyższą procedurę można zaprogramować do 8-iu czujników JA-60 do każdego UC-216.


Po zaprogramowaniu pierwszego czujnika JA-60, żadne inne urządzenie poza czujnikiem JA-60 nie może zostać przypisane do UC-216.

Wykorzystanie UC-216 z klawiaturą JA-60D

Klawiatury JA-60D mogą być użyte z UC-216. W takim przypadku wyjścia UC-216 mają następujące funkcje:

przekaźnik X – zmienia stan po wprowadzeniu ważnego kodu dostępu na klawiaturze (zał. – wył. –zał....). Przekaźnik Y może również być włączony przez wprowadzenie F1 z klawiatury (szybkie uzbrojenie).

Przekaźnik Y – jest wyjściem sabotażu



(sabotaż klawiatury, więcej niż 5 błędnych prób wprowadzenia kodu dostępu sygnał zagubienia klawiatury) – wszystkie klawiatury są nadzorowane

OUT – sygnał słabej baterii w klawiaturze

Maksymalnie 8 klawiatur JA-60D może być zapisanych w pamięci jednego UC-216. Wyjścia UC-216 reagują na wszystkie przypisane klawiatury. Np. jeśli dowolna przypisana klawiatura ma otwartą obudowę, przekaźnik Y odbiornika UC-216 zostanie włączony.

Przypisanie klawiatury JA-60D

Klawiatura JA-60D może być przypisana do UC-216 tylko wtedy gdy inne urządzenia (pilot/sterowniki, czujniki) zostały wyczyszczone z pamięci UC-216. Klawiatura zostaje przypisana w następujący sposób:

- wyjąć baterie z JA-60D
- wybrać tryb programowy nr. 1 dla przekaźnika X w UC-216
- zainstalować baterie w JA-60D
- Odbiornik UC-216 automatycznie zapisze kod klawiatury w swojej pamięci
- Zamknąć obudowę klawiatury

Powtarzając powyższą procedurę można przypisać do 8-iu klawiatur JA-60D do każdego UC-216.

Gdy pierwsza klawiatura JA-60D zostanie przypisana, żadne inne urządzenie nie może być przypisane do odbiornika poza kolejnymi klawiaturami JA-60D.

Nadzorowanie czujników i klawiatur

Wszystkie przypisane czujniki JA-60 (lub klawiatury) nadają regularnie sygnały testujące. Jeśli UC-216 nie odbierze tego sygnału z każdego przypisanego czujnika (klawiatury) dłużej niż przez 1 godzinę, przekaźnik Y zostanie włączony (wyjście sabotażu).

Ta funkcja nadzorcza może być wyłączona przez zdjęcie zworki JP1 w odbiorniku UC-216.

Uwaga: Jeśli zworka JP1 jest otwarta, nadzór jest wyłączony i wszystkie wyjścia UC-216 (X, Y i OUT), mają 2 sekundowy czas reakcji na sygnały z czujników lub klawiatur. W przeciwnym razie, kiedy zworka JP1 jest zamknięta, wszystkie wyjścia UC-216 kopiują stan czujnika (np. przekaźnik Y jest aktywny przez cały czas otwarcia obudowy czujnika lub klawiatury, etc.) i wprowadzenie kodu dostępu na klawiaturze zmienia stan przekaźnika X (zał. – wył. –zał....).

Wykorzystanie UC-216 z centralą JA-60K

UC-216 może być wykorzystany jako bezprzewodowy moduł wyjścia dla centrali JA-60K. Przekaźniki wyjściowe X i Y odbiornika UC-216 mają identyczne funkcje jak programowalne wyjścia PgX i PgY centrali (patrz instrukcja instalacji JA-60). Wyjście OUT wskazuje czy system JA-60 ma jakikolwiek problem z zasilaniem (słaba bateria w czujnikach, brak zasilania AC etc.).

Aby użyć UC-216 z centralą alarmu, wszystkie inne urządzenia muszą być wyczyszczone z pamięci UC-216. Centrala alarmu może zostać przypisana do odbiornika następująco:

- Wejść do trybu programowania na centrali JA-60K
- Wybrać tryb programowy nr. 1 dla przekaźnika X w UC-216
- Wprowadzić kod 299 na klawiaturze centrali JA-60K
- UC-216 automatycznie zapisze kod centrali w swojej pamięci
- Wyjść z trybu programowania centrali JA-60K

Do 8-iu central JA-60K może być przypisanych do każdego UC-216. Gdy pierwsza centrala JA-60K zostanie przypisana, żadne inne urządzenie nie może być przypisane do odbiornika poza kolejnymi centralami JA-60K.

Wymazanie urządzeń z pamięci UC-216

Wszystkie przypisane sterowniki/piloty (lub urządzenia JA-60) mogą zostać usunięte z pamięci UC-216. W tym celu należy otworzyć pokrywę obudowy odbiornika, nacisnąć oba przyciski programowe i przytrzymać dopóki wszystkie diody LED nie zabłysną na moment. Pamięć UC-216 została wtedy wyczyszczona.

